АКТ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА МОНТАЖА СПК

Внутренний акт технадзора. При необходимости оформляют отдельный акт освидетельствования скрытых работ по действующему порядку и проекту.

Объект / адрес

Дата / время / этап Н0–Н4

Договор / заказ / номер акта

Подрядчик / монтажная бригада

Представитель технадзора

Марка конструкции / ось / этаж / помещение

Профильная система и тип конструкции

РД: номер листа, дата редакции

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИБОРЫ / ИНСТРУМЕНТЫ

- ☐ Лазерный уровень / нивелир
- ☐ Рулетка / линейка / щуп
- ☐ Глубиномер / фото инструмента
- ☐ Иные приборы и сроки поверки (если требуется)

ПРИМЕЧАНИЕ: показатель «соответствует» проставляется только после сверки фактических данных с согласованной РД и применимыми требованиями.

Подпись технадзора _____ Представитель подрядчика _____

КАРТА ПРОВЕРКИ: ОТМЕТИТЬ РЕЗУЛЬТАТ

Код: С — соответствует; Н — не соответствует; НП — не применимо. Для «Н» — номер замечания, фото и срок.

№	Контрольный пункт	С	Н	НП	Прим.
01	Документы, узлы РД и принятый фронт работ	☐	☐	☐	_____
02	Изделия, маркировка, комплектность и проём	☐	☐	☐	_____
03	Геометрия коробок / каркаса / диагонали	☐	☐	☐	_____
04	Анкеры: тип, количество, шаг, основание	☐	☐	☐	_____
05	Опорные колодки, консоли, передача нагрузки	☐	☐	☐	_____
06	Наружный, средний и внутренний слои шва	☐	☐	☐	_____
07	Нижний узел, пороги, отливы, водосброс	☐	☐	☐	_____
08	Дренаж, отверстия и температурные зазоры	☐	☐	☐	_____
09	Остекление и опорные подкладки	☐	☐	☐	_____
10	Петли, замки, доводчики, уплотнители	☐	☐	☐	_____
11	Ход порталов и опирание направляющих	☐	☐	☐	_____
12	Фасадные узлы / прижимы / отсечки	☐	☐	☐	_____
13	Огнестойкость и эвакуация (при применимости)	☐	☐	☐	_____
14	Состояние поверхности и уборка	☐	☐	☐	_____
15	Функциональные тесты / испытания по программе	☐	☐	☐	_____
16	Фотофиксация и скрытые работы	☐	☐	☐	_____
17	Закрыты ранее выданные замечания	☐	☐	☐	_____

ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

☐ ПРИНЯТЬ ☐ ПРИНЯТЬ ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ ☐ НЕ ПРИНИМАТЬ

Замечания № _____ Фото/папка _____ Повторный осмотр _____

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ И РЕШЕНИЕ

Пределы ставить ТОЛЬКО для применимого типа конструкции по РД, ГОСТ и каталогу системы. Для окон/балконных дверей ГОСТ 34378-2018 (прил. Л): 1,5 мм/м, 3 мм на изделие.

Отклонение левой стойки от вертикали, мм/м	
Отклонение правой стойки от вертикали, мм/м	
Отклонение верхнего элемента, мм/м	
Отклонение/разница диагоналей, мм	
Ширина монтажного зазора по точкам, мм	
Шаг/марка/глубина анкеров (по узлу)	
Проверка опор, крепления порога/направляющей	
Зазоры створок до/после регулировки, мм	
Результаты предусмотренных испытаний	

РЕШЕНИЕ ТЕХНАДЗОРА / ОБЪЁМ ДОРАБОТКИ

Устранить до «___» _____ 20__ г. Повторная проверка: «___» _____ 20__ г.

Технадзор: ФИО _____ подпись _____

Подрядчик: ФИО _____ подпись _____

Форма А — внутренний контроль. Не является заменой установленного формата исполнительных документов, актов скрытых работ и официальной приёмки объекта.