Порог, уплотнение и встраивание в витраж

ДВЕРИ • ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ / НЕ УТВЕРЖДЕНА ДЛЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИСТОЧНИК: официальный PDF ТАТПРОФ ТПТ-95 (101 стр., онлайн), лист 02-05 / 06-04; физическая страница PDF 9.

01 / ПАРАМЕТРЫ, ПОДТВЕРЖДЁННЫЕ КАТАЛОГОМ

95.07.02
Держатель уплотнителя над порогом — по каталогу связан с дверным профилем 95.02.03.

95.07.03
Профиль-адаптер для встраивания дверной рамы в витраж; в каталоге устанавливается на 95.02.02.

ПОРОГ ПРИМЕРА
В варианте каталога показан ТПУ-95.06.01; его применимость проверяют с фактическим чертежом входной группы.

УПЛОТНЕНИЕ
Не допускать перекрытия дренажа, разрывов контура уплотнения и несовместимых деталей.

02 / ДЕЙСТВИЯ ИНЖЕНЕРА И КОНТРОЛЬ ОТК

1. Проверить, предусмотрена ли дверная рама в проёме или в витраже.
2. Сверить артикулы 95.07.02/95.07.03 с применённой дверной рамой/створкой.
3. Проверить порог, посадку уплотнителя и водоотвод до сдачи.
4. Функционально проверить закрывание, зазор и отсутствие задеваний в зоне порога.

03 / ПРИЗНАКИ БРАКА — СТОП ПЕРЕДАЧИ

- Адаптеры/порог выбраны без узла подключения к витражу.
- Уплотнение разорвано, перекрыт дренаж или имеется трение полотна о порог.

Доказательство: Фото полного порогового узла и сопряжения рамы с витражом, контроль притвора.

Ограничение: Теплотехника и водонепроницаемость определяются всем узлом и испытаниями. Не принимать решение только по наличию одного артикула.


Изделие/объект _____ Заказ _____ Замер _____ Дата _____

Сборщик _____ Инженер _____ ОТК _____ РЕШЕНИЕ: ДОПУСК / СТОП

TPT95-D04 / ПОЯСНЯЮЩАЯ СХЕМА

Условная иллюстрация инженерного контроля, НЕ рабочий чертёж производителя

СРАВНЕНИЕ / ВЫПИСКА ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО КАТАЛОГА



Как проверить первоисточник

Официальный каталог ТАТПРОФ «ТПТ-95, блоки оконные и дверные»: лист 02-05 / 06-04, физическая страница PDF 9 из 101.

Перейти к оригинальному каталогу — нажмите на ссылку ниже:

ОТКРЫТЬ ОФИЦИАЛЬНЫЙ PDF ТАТПРОФ

ВАЖНО: первичный каталог доступен по ссылке. Его полный PDF не удалось перенести в локальную библиотеку. Этот лист — поясняющая схема, а не подмена заводского чертежа.

Статус: требуется согласование технологом и сверка актуальности редакции каталога.